

от 30.08.2024 № РМР/ГД-1354
на № 1510 от 28.08.2024

Публичное акционерное общество
«Россети Московский регион»

Российская Федерация,
115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2
+7 (495) 662 4070, +7 (495) 363 4070
client@rossetimr.ru, www.rossetimr.ru

**О направлении отзыва по ОПЭ
Изделия «Парма-ГГЗ»**

Директору ООО «Парма»
Д.В. Сулимову

Уважаемый Дмитрий Валентинович!

В ответ на Ваше письмо от 28.08.2024г. № 1510, сообщаю, что в период с 18.08.2023г. по 18.08.2024г в ПАО «Россети Московский регион» проведена опытно-промышленная эксплуатация гибкого графитового заземления «Парма-ГГЗ» на опоре №102 ВЛ 110 кВ Черноголовка-Дальняя-1,2.

До монтажа заземлителя сопротивление контура заземления опоры составляло 360 Ом при удельном сопротивлении грунта 2500 Ом*м.

В рамках проведения опытно промышленной эксплуатации было смонтировано 120 метров гибкого графитового заземлителя, по результатам измерений показания сопротивления контура заземления опоры снизились до 9 Ом.

За период с 18.08.2023г. по 30.08.2024г отключений по причине атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Черноголовка-Дальняя-1,2 не зафиксировано.

По результатам опытно-промышленной эксплуатации применение гибкого графитового заземления «Парма-ГГЗ» рекомендовано на ВЛ 35-220 кВ при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, после получения положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на основании технико-экономических показателей.

Первый заместитель
генерального директора – Главный инженер



Д.Б. Гвоздев

Д.А. Гоженкин
8-(495)-662-40-70 (доб.19-50)

